

質問回答書

件名： 令和6年度 物品・役務 第14号 甲良町呉竹浄水場空調機器更新
場所： 甲良町呉竹地先(水道事務所内)
期間： 令和6年11月29日 まで

質問事項	<ol style="list-style-type: none">1, 冷媒配管メーカー再利用OKですが、配管再利用はできますか。2, 化粧カバー、ステンレスラッキングカバー大丈夫そうですが、再利用はできますか。3, 室外機壁面設置金具、置き型ブロック大丈夫そうですが、再利用はできますか。
回答	<ol style="list-style-type: none">1, 配管は再利用不可とし、更新対象となります。2, 化粧カバー、ステンレスラッキングカバーは再利用不可とし、更新対象となります。3, 室外機壁面設置金具、置き型ブロックは再利用不可とし、更新対象となります。