

# 質問回答書

件名： 令和6年度 物品・役務 第21号 消防用備品購入  
場所： 甲良町役場 総務課  
期間： 令和7年1月31日 まで

質問事項	<p>仕様書(2) 消防用ホースに「また、通水性および水抜き性を良くするため、内面は平滑かつ、らせんリブを30本有すること。ジャケットにあつては円織とし、織り組織は綾織とする。送水時のキंक発生軽減および発生したキंकを容易に解除でき、蛇行の発生を軽減するように織られていること」とありますが、こちらは操法用ランナーホースの仕様になります。</p> <p>基準品の帝国繊維(株) キンパイホース Newマイティホース (aya) AAですと「ジャケットの織り組織は綾織とし、ホース耳部は摩擦による穴あきを軽減する目的としてアラミド混紡糸で補強されていること」というのが仕様となります。この仕様でよろしいでしょうか？</p>
回答	<p>質問でご指摘いただいた通りです。 契約の際に仕様書は下記の通り改めます。</p> <p>「また、通水性および水抜き性を良くするため、内面は平滑かつ、らせんリブを30本有すること。ジャケットにあつては円織とし、織り組織は綾織とする。送水時のキंक発生軽減および発生したキंकを容易に解除でき、蛇行の発生を軽減するよう織られていること。」を「ジャケットの織り組織は綾織とし、ホース耳部は摩擦による穴あきを軽減する目的としてアラミド混紡糸で補強されていること」に改めます。</p>